



WWW.SERVIALL.CL



TL71 JUEGO DE PUNTAS DE PRUEBA 1000V - 10A FLUKE

CODIGO
10008299



DESCRIPCION

*Imágenes referenciales

- Los cables con aislamiento de silicona flexible son resistentes al calor y al frío.
- Sondas de agarre distintivas y cómodas
- Recomendado para mediciones de V
- CAT III, 1000V, 10A; CAT IV, 600V, 10A

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-163785, galpon 2, Alto Hospicio
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl